



Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«ОС «ВЯТСЕРТИФИКАЦИЯ»

610047, г.Киров, ул. Чернышевского, 7, тел./факс 40-44-45
E-mail: sertif-kirov@mail.ru

Испытательный Центр продукции в строительстве «Стройиндустрия»
Аттестат аккредитации № RU.МСС.АЛ.946

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №26/3

От 09.04.2026 г.

1. **Наименование пробы: песок природный.**
2. **Дата поступления пробы: 07.04.2026 г.**
3. **Заказчик, адрес: ООО «СТРОЙПЕСОК», Республика Марий Эл, Медведевский район, пос. Песчаный, ул. Песчаная, д. 25.**
4. **Место отбора пробы: Студенковское месторождение Республика Марий Эл Медведевский район поселок Песчаный.**
5. **Результаты испытаний.**

№№ п/п	Наименование пробы.	Содержание органических примесей
1	2	3
1	Песок природный по ГОСТ 8736-2014.	Соответствует норме.

Испытания проведены согласно ГОСТ 8735-88, п. 6.

Представленная проба песка по проверенному показателю соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014.

Примечание:

1. Проба песка природного отобрана и доставлена заказчиком.
2. Результаты испытаний, представленные в настоящем протоколе, распространяются на данную пробу.
3. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Испытательного Центра.

Начальник Испытательного Центра



Н.А. Салькова